

Tűzoltó készülékek nyilvántartása

Készenlétben tartó neve:

Ellenőrzést végző neve:

Javítást végző:

Ellenőrzés időpontja:

Glöckl Antal bizt.techn.mb. 8196. Litér, Eperfa u.5. Tel.: 20/357-0247

2021. év

Ssz.	A tűzoltó készülék			A készenlétben tartó ellenőrzésének időpontja				Karbantartás fokozata, időpontja	
	Készenléti helye	Típusa	Gyári száma	Gyárt. éve	I.	II.	III.		IV.
1.	1100DA	6 kg pomel o. 6 kg ABC	218539	2020.05	05.06	06.02			AK 2020.11.05.
2.	LA 20K	6 kg ABC	218609	2020.08	05.06	06.02			AK 2020.11.05.
3.	TAKGOWEN GAKENUS	12 kg ABC POMEL o. 10 kg ABC	010406	2024.04	—	06.02			AK 2024.02.19.
4.	KÉZSZERÜ MÉRŐ	12 kg pomel o. 6 kg ABC	225063	2020.05	05.06	06.02			AK 2024.05.06.
5.	Műanyag	6 kg pomel o. 6 kg ABC	167752	2019.07	05.06	06.02			AK 2020.12.09.
6.									

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

- a) az előírt készenléti helyen van-e,
- c) látható-e,
- e) használata nem ütközik-e akadályba,
- g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
- i) karbantartása esedékes-e,
- k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

- b) rögzítése biztonságos-e,
- d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
- f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
- h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkeje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
- j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

Az ellenőrző vizsgálatokat legalább negyedévente kell elvégezni.

Balatonfűzfő,

Bizt.techn.mb.

Karbantartás fokozata: AK-alapkarbantartás, KK-középkarbantartás, TK-teljes körű karbantartás