

9. melléklet

FIC KARBANTARTÁSI TERV

Feladat	Gyakoriság	Ellenőrzést végző személy
1. Hajtóművek olajsintjének ellenőrzése szemrevételezéssel	2 hetente -páros hét kedd vagy szerda	karbantartó végzi
2. szivattyúk ellenőrzése tömítés, csavar, tömszelencék - szemrevételezéssel	hetente kedd, vagy szerda	karbantartó végzi
3. Frekvencia váltók korrodálódásának ellenőrzése- szemrevételezéssel	2 hetente -páros hét kedd vagy szerda	karbantartó végzi
4. Frekvencia váltók beállításának ellenőrzése -műszerrel		
5. Villanymotorok elektromos kötéseinek ellenőrzése, műszerrel szemrevételezéssel	hetente kedd, vagy szerda	karbantartó végzi
6. Tartályok tárolók csavarkötéseinek ellenőrzése - szemrevételezéssel	napi gyakorisággal	a gyártást végző reaktorkezelő,
7. elzáró szerelvények, csapok pillangó szelepek működésének ellenőrzése használat során	napi rendszerességgel	a gyártást végző reaktorkezelő
8. használt munkagépek biztonságos működéséhez előírt ellenőrzések, olajsint, hűtővíz szint ellenőrzése	munka kezdés elején	használó reaktorkezelő,
9. Hidraulikus prés ellenőrzése hidraulika folyadék szintjének ellenőrzése	Munka kezdés elején	préselést végző dolgozó
10. Kármentők, tartószerkezetek ellenőrzése	napi gyakorisággal	termelésvezetők
11. Elszívó rendszer működésének ellenőrzése	napi gyakorisággal	karbantartó, termelésvezető
12. Töltő tömlők állapotának ellenőrzése	használat előtt	termelésvezető
13. Tömlő csatlakozók ellenőrzése	használat előtt	töltést végző reaktorkezelő
14. Közvilágítás, villamos hálózat ellenőrzése	napi rendszerességgel	termelés vezető

Bármilyen meghibásodás a műszaknaplókban, illetve az emelőgép (munkagépek esetén) naplókban rögzítésre kerülnek. A hiba elhárítása, azonnal megkezdődik, amennyiben a műszak alatt nem lehet megjavítani a hibát, az eszközre kikerül az üzemén kívül tábla, mind addig amíg a javítás be nem fejeződik.